


# INSTALACION ELECTRICA



## INSTALACION ELECTRICA

### NOTAS:

- 1.- TODOS LOS CABLES EMBUTIDOS EN CAÑERIAS METALICAS SON TIPO VN2000 DE SECCION MINIMA 2,5mm<sup>2</sup>.  
LOS RETORNOS A LLAVES DE EFECTOS SON DE 1,5mm<sup>2</sup>,
- 2.- TODAS LAS CAJAS DE PASE SON DE HIERRO SEMIPESADO
- 3.- TODOS LOS CABLES DE PUESTA A TIERRA SON DEL TIPO VN2000 CON VAINA VERDE/AMARILLO DE SECCION MINIMA 2,5mm<sup>2</sup>,

### ARTEFACTOS:

- Ⓢ  equipo fluorescente armado completo, 2x36watts de aplicar en cielorraso, estanco c/tapa.-

### REFERENCIAS:

-  TABLERO SECCIONAL
-  JABALINA DE PUESTA A TIERRA 2.000 x 3/4"

Dirección General de Cultura y Educación		Dirección Provincial de Infraestructura Escolar					
DIRECCION DE OBRAS		Dir. Pcial. de Infraestructura:	Sr. Mateo Nicholson				
DEPARTAMENTO DELEGACION REGION 10		Dir. de Obras:	Arq. Jorge Gonzalez Landa				
Obra:	TECHADO DE GALERIA SEMICUBIERTA	Jefe de D. Región 10:	Arq. Clarisa De Simone				
Distrito:	MERCEDES	Responsable distrital:	Ing. Javier Mignone				
Establecimiento:	J.I. N° 905						
Plano:	INSTALACION ELECTRICA	Escala:	1/200	Fecha:	15/07/2018	Hoja:	1