



**NOTAS:**

- 1- TODOS LOS CABLES EMBUTIDOS EN CANERIAS SON TIPO VN2000 DE SECCION MINIMA 2,5mm<sup>2</sup>. LOS RETORNOS A LLAVES DE EFECTOS SON DE 1,5mm<sup>2</sup>.
- 2- TODAS LAS CAJAS DE PASE SON DE HIERRO SEMPESADO
- 3- TODOS LOS CABLES DE PUESTA A TIERRA SON DEL TIPO VN2000 CON VAINA VERDE/AMARILLO DE SECCION MINIMA 2,5mm<sup>2</sup>.

**ARTEFACTOS:**

⊕ → aplique tortuga #300mm de fundicion

**REFERENCIAS:**

☒ TABLERO SECCIONAL

⚡ JABALINA DE PUESTA A TIERRA 2.000 x 3/4"

# INSTALACION ELECTRICA

Dirección General de Cultura y Educación		Dirección Provincial de Infraestructura Escolar		
DIRECCION DE OBRAS		Dir. Pcial. de Infraestructura: Sr. Mateo Nicholson		
DEPARTAMENTO DELEGACION REGION 10		Dir. de Obras: Arq. Jorge Gonzalez Landa		
Obra: REFACCION PASILLO DE SALIDA DE EMERGENCIA		Jefe de D. Región 10: Arq. Clarisa De Simone		
Distrito: MERCEDES		Responsable distrital: Ing. Javier Mignone		
Establecimiento: E.P. N° 8				
Plano: INSTALACION ELECTRICA	Escala: 1/100	Fecha: 14/07/2018	Hoja: 1	