

PARTE 2 – MEMORIA DESCRIPTIVA:

Se requiere la construcción de DOS (2) perforaciones para extracción de agua del acuífero pampeano en la zona norte de la ciudad.

POZO DE EXTRACCION N°1 y 2: El municipio ha efectuado ampliaciones de redes de agua en la zona norte de la ciudad, y para poder empalmar y insertarlas a la red general es necesario elevar la presión y caudal suministrado en la red general de la zona.